



WDH-823C 微机电动机保护测控装置

技术说明书

(Version 1.00)

许继电气股份有限公司

XJ ELECTRIC CO., LTD.

目 录

1	概述.....	1
1.1	应用范围.....	1
1.2	保护配置.....	1
1.3	产品特点.....	1
2	技术指标.....	2
2.1	基本电气参数.....	2
2.2	主要技术指标.....	2
2.3	环境条件.....	4
2.4	通信接口.....	4
3	装置功能.....	5
3.1	电动机启动超时保护.....	5
3.2	差动保护.....	5
3.3	速断电流保护.....	6
3.4	过流保护.....	7
3.5	反时限过流保护.....	7
3.6	负序过流保护.....	7
3.7	零序过流保护.....	8
3.8	过负荷保护.....	8
3.9	低电压保护.....	9
3.10	过电压保护.....	9
3.11	非电量保护.....	9
3.12	过热保护.....	10
3.13	辅助功能.....	10
3.14	遥测、遥信及遥控功能.....	12
3.15	接地选线数据上送.....	12
3.16	保护模拟量及定值区数据上送.....	12
3.17	系统参数说明.....	13
4	定值清单及整定说明.....	14
4.1	保护定值.....	14
4.2	保护控制字.....	15
4.3	软压板.....	16
4.4	出口设置.....	16
4.5	定值整定说明.....	17
5	装置硬件介绍.....	18
5.1	结构与安装.....	18
5.2	插件布置图.....	19
5.3	装置端子图.....	19
5.4	装置背板接线说明.....	22
6	使用说明.....	24
6.1	指示灯说明.....	24
6.2	调试接口和键盘说明.....	24
6.3	命令菜单.....	26
6.4	液晶显示说明.....	27
6.5	装置操作说明.....	28
7	调试说明.....	30
7.1	调试注意事项.....	30
7.2	开关量输入检查.....	30
7.3	开出回路检查.....	30
7.4	模拟量输入检查.....	30
7.5	整组试验.....	30

7.6 装置异常信息说明及处理意见.....	33
7.7 事故分析注意事项.....	34
8 投运说明及注意事项.....	34
9 订货须知.....	34
10 附图.....	35

1 概述

1.1 应用范围

WDH-823C 微机电动机保护测控装置适用于 3kV~10kV 电压等级的中高压异步电动机的保护及测控。

1.2 保护配置

装置具体保护配置详见表 1-1。

表 1-1 WDH-823C 装置的保护配置

功能分类	功能名称	说明
保护功能	电动机起动超时保护	
	差流速断保护	
	比率差动保护	
	速断电流保护	
	过流保护	
	反时限过流保护	
	负序过流保护	
	零流过流保护	
	过负荷保护	
	低电压保护	
	过电压保护	
	过热保护	
	非电量保护	
辅助功能	PT 异常检测	
	CT 异常检测	
	录波	
测控功能	遥信开入采集、装置遥信变位、事故遥信	
	正常断路器遥控分合	
	模拟量的遥测、接地选线、保护模拟量及定值区数据上送	

1.3 产品特点

- ◇ 许继独立产权的“VLD”可视化工具，软件可靠性高。
- ◇ 具备离线的逻辑仿真功能，可实现事故分析“透明化”。
- ◇ 装置采用全封闭机箱，强弱电严格分开，抗干扰能力强，硬件回路的全面自检。
- ◇ 支持 IEC-60870-5-103 和 IEC 61850 通讯规约。
- ◇ 对时方式支持 SNTP 对时、B 码对时、GPS 脉冲对时、1588 对时。
- ◇ 完善的事件保护处理，可存储最新 80 条事件报告记录，不少于 100 条动作报告记录，可记录 37.5 个周波的电流电压报告。
- ◇ 友好的人机界面，全中文类 Windows 菜单模式，结构清晰，使用方便。
- ◇ 保护功能配置齐全，可通过配置工具实现保护功能的选配，满足客户的个性化需求。
- ◇ 操作回路配置灵活，可以适应各种操作机构。

2 技术指标

2.1 基本电气参数

2.1.1 额定交流数据

- ◇ 交流电压：相电压 $100/\sqrt{3}$ V
- ◇ 交流电流：5 A 或 1 A
- ◇ 零序电流：1 A
- ◇ 额定频率：50 Hz

2.1.2 额定直流数据

- ◇ 额定电源电压：DC220 V 或 DC110 V，允许变化范围：80%~115%。

2.1.3 功率消耗

- ◇ 交流电流回路：当额定电流为 1 A 时，每相不大于 0.3 VA；
当额定电流为 5 A 时，每相不大于 0.5 VA；
零序电流回路不大于 0.3 VA；
- ◇ 测量交流电流回路：每相不大于 0.75 VA；
- ◇ 交流电压回路：每相不大于 0.5 VA；
- ◇ 直流回路：正常运行时，不大于 12 W；保护动作时，不大于 15 W。

2.1.4 过载能力

- ◇ 交流电流电路：2 倍额定电流，长期连续工作；
50 倍额定电流，允许 1 s；
- ◇ 交流电压电路：1.2 倍额定电压，长期连续工作；
1.4 倍额定电压，允许 10 s。

2.2 主要技术指标

2.2.1 保护定值整定范围及误差

- ◇ 定值整定范围
 - 交流电压：10V~100V；
 - 交流电流：0.1In~20In；
 - 延 时：0s~600s；
- ◇ 定值误差
 - 电 流： $< \pm 2.5\%$ 或 $\pm 0.01I_n$ ；
 - 电 压： $< \pm 2.5\%$ 或 $\pm 0.25V$ ；
- ◇ 延时误差
 - 定时限延时平均误差不超过整定值的 $\pm 2\%$ 或 $\pm 40ms$ ；
 - 反时限延时平均误差不超过理论计算值的 $\pm 5\%$ 或 $\pm 100ms$ 。

2.2.2 测量精度

- ◇ 电流精度： $\pm 0.2\%$ ；
- ◇ 电压精度： $\pm 0.2\%$ ；
- ◇ 频率精度： ± 0.01 Hz
- ◇ 功率测量：有功功率 P、无功功率 Q、视在功率 S、功率因数；测量精度为： $\pm 0.5\%$ 。

- ◇ 遥信开入：输入方式：DC220V、DC110V 或 DC24V 输入，带光电隔离；事件顺序记录站内分辨率： $\leq 1\text{ ms}$ 。

2.2.3 记录容量

- ◇ 故障录波内容和故障事件报告容量
装置可循环记录最新的 100 次动作报告、50 次故障录波（每次记录保护动作前 200ms，动作后 550ms 的采样数据）。
- ◇ 正常波形记录容量
装置可记录正常运行情况下 750ms 的采样数据，以供记录或校验极性。
- ◇ 事件记录容量
可循环记录 80 次事件记录和装置自检报告。事件记录包括软压板投退、开关量变位等；装置自检报告包括硬件自检出错报警等。

2.2.4 触点容量

- ◇ 出口跳合闸触点
在电压不大于 250V，电流不大于 1A，时间常数 L/R 为 $5\text{ms} \pm 0.75\text{ms}$ 的直流有感负荷电路中，触点断开容量为 50W，长期允许通过电流不大于 10A。
- ◇ 出口信号及其它触点
在电压不大于 250V，电流不大于 0.5A，时间常数 L/R 为 $5\text{ms} \pm 0.75\text{ms}$ 的直流有感负荷电路中，触点断开容量为 20W，长期允许通过电流不大于 5A。

2.2.5 绝缘性能

- ◇ 绝缘电阻
装置所有电路与外壳之间的绝缘电阻在标准试验条件下，不小于 $100\text{ M}\Omega$ 。
- ◇ 介质强度
装置的额定绝缘电压小于 60 V 的通信接口电路与外壳的介质强度能耐受交流 50 Hz，电压 500 V(有效值)，历时 1 min 试验，其它电路与外壳的介质强度能耐受交流 50 Hz，电压 2 kV(有效值)，历时 1 min 试验，而无绝缘击穿或闪络现象。
- ◇ 冲击电压：
装置的额定绝缘电压小于 60 V 的通信接口电路与外壳对地，能承受 1kV(峰值)的标准雷电波冲击检验；其各带电的导电端子分别对地，交流回路和直流回路之间，交流电流回路和交流电压回路之间，能承受 5kV(峰值)的标准雷电波冲击检验。

2.2.6 机械性能

- ◇ 工作条件
能承受国家或行业标准规定的严酷等级为 I 级的振动和冲击响应检验。
- ◇ 运输条件
能承受国家或行业标准规定的严酷等级为 I 级的振动耐久、冲击耐久及碰撞检验。

2.2.7 抗电气干扰性能

- ◇ 脉冲群干扰试验：能承受 GB/T14598.13—1998 规定的频率为 1MHz 及 100kHz 衰减振荡波（第一半波电压幅值共模为 2.5kV，差模为 1kV）脉冲群干扰试验。
- ◇ 快速瞬变干扰试验：能承受 GB/T14598.10—2007 第四章规定的严酷等级为 A 级的快速瞬变干扰试验。
- ◇ 辐射电磁场干扰试验：能承受 GB/T14598.9—2002 第四章规定的严酷等级的辐射电磁场干

扰试验。

- ◇ 静电放电试验：能承受 GB/T14598.14-1998 中 4.1 规定的严酷等级为 III 级的静电放电试验。
- ◇ 电磁发射试验：能承受 GB/T14598.16—2002 中 4.1 规定的传导发射限值及 4.2 规定的辐射发射限值的电磁发射试验。
- ◇ 工频磁场抗扰度试验：能承受 GB/T17626.8—2006 第 5 章规定的严酷等级为 IV 级的工频磁场抗扰度试验。
- ◇ 脉冲磁场抗扰度试验：能承受 GB/T17626.9—1998 第 5 章规定的严酷等级为 IV 级的脉冲磁场抗扰度试验。
- ◇ 阻尼振荡磁场抗扰度试验：能承受 GB/T17626.10—1998 第 5 章规定的严酷等级为 IV 级的阻尼振荡磁场抗扰度试验。
- ◇ 浪涌抗扰度试验：能承受 IEC 60255-22-5：2002 第 4 章规定的严酷等级为 III 级浪涌抗扰度试验。
- ◇ 传导骚扰的抗扰度试验：能承受 IEC 60255-22-6：2001 第 4 章规定的射频场感应的传导骚扰的抗扰度试验。
- ◇ 工频抗扰度试验：能承受 IEC 60255-22-7：2003 第 4 章规定的工频抗扰度试验。

2.3 环境条件

- ◇ 工作温度：-25 ℃~+55 ℃。
- ◇ 贮存温度：-25 ℃~+55 ℃，在极限值下不施加激励量，装置不出现不可逆变化，温度恢复后，装置应能正常工作。
- ◇ 运输温度：-40 ℃~+70 ℃，在极限值下不施加激励量，装置不出现不可逆变化的损坏。
- ◇ 大气压力：86 kPa~106 kPa。
- ◇ 相对湿度：5%~95%(产品内部既无凝露、也无结冰)。

2.4 通信接口

- ◇ 通讯配置：以太网口 2 个。
- ◇ GPS 对时接口：1 个。
- ◇ 调试接口：1 个 USB 口。

3 装置功能

本装置的保护功能设计，基于许继公司开发的可视化逻辑开发环境（VLD），同时采用分层、分模块的设计思想，将保护功能实现按数据处理、元件计算、保护逻辑、出口逻辑等进行划分。

3.1 电动机启动超时保护

当电动机正常启动时，电流由零突然增大，超过正常运行时的最大负荷电流，随后电流将逐渐减小；在电动机启动时间内，电流将逐渐减小并小于最大负荷电流，电动机启动结束。最大负荷电流取 1.3 倍“电机额定电流”。

装置设置了“电机超时启动投”控制字，控制字投入时进行电动机启动过程判别，控制字退出时不再判别电动机启动过程。

当电动机启动正常结束后，电动机启动超时保护退出，并弹出“电机启动结束”报文。

当电动机启动失败时，电动机启动超时保护动作，可由控制字“电机启动超时跳闸”选择跳闸或者告警。原理框图如图 3-1。




图 3-1 电动机启动原理框图

3.2 差动保护

1) 差流速断保护

装置设置差流速断保护，在电动机内部严重故障时快速动作。任一相差动电流大于差流速断整定值时瞬时动作于出口继电器。

在电动机启动过程中，可通过控制字“差速断 120ms 延时投”选择延时 120ms 保护出口，以躲过电动机启动过程中瞬时暂态峰值电流，提高保护可靠性。




图 3-2 差流速断保护原理框图

2) 比率差动保护

装置采用常规比率差动原理，其动作方程如下：

$$\begin{aligned} |\dot{I}_T + \dot{I}_N| > I_{op} & \quad \text{当 } |\dot{I}_T - \dot{I}_N| / 2 \leq I_{res} \text{ 时} \\ |\dot{I}_T + \dot{I}_N| - I_{op} > S * \{|\dot{I}_T - \dot{I}_N| / 2 - I_{res}\} & \quad \text{当 } |\dot{I}_T - \dot{I}_N| / 2 > I_{res} \text{ 时} \end{aligned}$$

式中： \dot{I}_T 、 \dot{I}_N 分别为机端、中性点电流互感器二次侧电流， I_{op} 为差动最小动作电流整定值， I_{res} 为最小制动电流整定值， S 为比率制动系数。

比率差动保护可通过控制字“CT异常闭锁差动”选择瞬时CT异常发报警信号的同时是否闭锁比率差动保护。保护设置有二次谐波制动功能，可通过控制字“二次谐波制动投”投退二次谐波制动功能。保护设置设有“闭锁差动”开入，当有此开入时闭锁比率差动保护。

在电动机起动过程中，可通过控制字“比差120ms延时投”增加延时120ms保护出口，并可通过控制字“比率制动系数抬高投”把起动时的比率改为0.8，以躲过电动机起动过程中瞬时暂态峰值电流，提高保护可靠性。

比率差动保护能保证外部短路不动作，内部故障时有较高的灵敏度，其差动动作曲线如下图所示。




图 3-3 比率差动动作曲线

3) 差流越限告警

正常情况下监视各相差流，如果任一相的差电流大于差流越限阈值且持续时间超过5秒时，发出差流越限告警信息。其中，差流越限阈值为差动最小动作电流的一半。只有当比率差动保护投入时，才判差流越限。逻辑框图如下图所示：




图 3-4 差流越限告警逻辑

3.3 速断电流保护

速断电流保护，可作为电动机的定子绕组或引线相间短路故障的保护。

速断电流保护设置高、低两个定值，其中“速断电流高值”在电动机起动过程中投入，“速断电流低值”在正常运行中投入。




图 3-4 速断电流保护原理框图

3.4 过流保护

过流保护作为电动机运行过程中短路故障的后备保护，为电动机的堵转提供保护。过流保护在电动机起动过程中自动退出。




图 3-5 过流保护原理框图

3.5 反时限过流保护

装置设有反时限过流保护，反时限过流保护由以下三条曲线（0 代表一般反时限，1 代表非常反时限，2 代表极端反时限）组成：

$$\text{一般反时限(FQX=0): } t = \frac{0.14}{(I/I_p)^{0.02} - 1} T_p$$

$$\text{非常反时限(FQX=1): } t = \frac{13.5}{(I/I_p) - 1} T_p$$

$$\text{极端反时限(FQX=2): } t = \frac{80}{(I/I_p)^2 - 1} T_p$$

式中：I 为故障电流； I_p 为反时限基准值 I_{fsx} ； T_p 为反时限时间常数 T_{fsx} ；t 为动作时间。反时限过流保护原理框图如下图。




图 3-6 反时限过流保护原理框图

3.6 负序过流保护

当电动机三相电流有较大不对称，出现较大的负序电流，而负序电流将在转子中产生 2 倍工频的电流，使转子附加发热大大增加，危及电动机的安全运行。

装置设置两段负序过流保护，分别对电动机反相、断相、匝间短路以及较严重的电压不对称等异常运行状况提供保护。其中，负序 I 段为负序速断保护，为不平衡保护的主保护，只动作于跳闸；负序 II 段为不平衡保护的后备保护，可通过控制字“负序 II 段跳闸投”选择跳闸或告警。

为防止外部短路故障时对负序保护的影响，装置设置“负序闭锁判据投”控制字，投入后当 $I_2 \geq 1.2I_1$ 时闭锁负序保护。

负序 II 段可由控制字“负序反时限特性投”选择定时限或反时限，不投时为定时限，投入时为反时限。负序反时限过流采用极端反时限曲线，保护公式如下：

$$t = \frac{80}{(I/I_p)^2 - 1} T_p$$

式中：I 为负序电流； I_p 为负序反时限基准值 I_{2fdz} ； T_p 为负序时间常数 T_{2fdz} 。

负序保护定时限原理框图如下图。




图 3-7 负序过流保护(定时限)原理框图

3.7 零序过流保护

装置设有一段零序过流保护，可由控制字选择跳闸或告警。零序电流保护原理框图如下图。




图 3-8 零序过流保护原理框图

3.8 过负荷保护

装置设有过负荷保护功能，可由控制字选择跳闸或告警。在电动机起动过程中，过负荷保护自动退出。过负荷保护原理框图如下图。




图 3-9 过负荷保护原理框图

3.9 低电压保护

当电源电压短时降低或短时中断时，为保证重要电动机自起动，需要断开次要电动机，配置低电压保护。PT 异常闭锁本保护。低电压保护的原理框图如下图所示，图中 T_{dy} 为保护时限。




图 3-10 低电压保护原理框图

3.10 过电压保护

任一线电压大于过电压保护定值，时间超过整定时间时，过电压保护动作。过电压保护原理框图如下图所示。




图 3-11 过电压保护原理框图

3.11 非电量保护

装置设置三路非电量保护，可投退，经延时(或瞬时)跳闸。三路非电量均可由控制字选择跳闸或告警。逻辑框图示例如下图所示。




图 3-10 非电量保护逻辑

3.12 过热保护

过热保护主要为了防止电动机过热，因此在装置中设置一个模拟电动机发热的模型，综合电动机正序电流 I_1 和负序电流 I_2 的热效应，引入了等值发热电流 I_{eq} ，其表达式为：

$$I_{eq}^2 = K_1 * I_1^2 + K_{fxfr} * I_2^2。$$

式中 $K_1 = 0.5$ (起动过程中，防止电动机正常起动中保护误动)， $K_1 = 1.0$ (起动结束后)；

$K_{fxfr} = 3 \sim 10$ ，模拟负序电流 I_2^2 的增强发热效应，一般可取为 6。

当 $I_{eq} > 1.05 * I_e$ 时，进行热累加，过热保护方程为：

$$t = \frac{T_{fr}}{\frac{I_{eq}^2}{I_e^2} - 1.05^2}$$

当 $I_{eq} < 1.05 * I_e$ 时，进行散热，散热保护方程为：

$$t = \frac{T_{sr}}{-\left(\frac{I_{eq}^2}{I_e^2} - 1.05^2\right)}$$

上式中： $T_{sr} = T_{fr} * K_{sr}$ ；

其中： I_e ——电动机额定电流； I_{eq} ——等值发热电流；

T_{fr} ——过热时间常数； K_{sr} ——散热系数（默认为 3）；

t ——动作时间。

当热积累值达到 RGJ（过热报警状态）时发报警信号，装置面板上的过热灯亮；在没达到过热跳闸水平时热积累值恢复正常值（低于过热报警水平返回值）时，发报警返回信号，复归后面板上的过热灯熄灭。

当热积累值达到过热跳闸水平时发跳闸信号并跳闸。在需要紧急起动的情况下，通过装置引出的热复归开入强制将热模型恢复到“冷态”。

3.13 辅助功能

3.13.1 PT 异常监测

PT 异常检测可以用控制字进行投退。当过流保护启动时，闭锁母线 PT 异常检测。

PT 异常判据为：1) U_1 小于 30V 且有流；2) $3U_2$ 大于 18V；

满足上述任一条件则延时 10s，报 PT 异常。当母线电压恢复正常后，延时 10s 报 PT 异常返回。

3.13.2 CT 异常监测

CT 异常告警和闭锁功能在差动电流大于 0.5 倍差动最小动作电流后进行判别。为防止 CT 异常的误闭锁，满足下述任一条件不进行 CT 异常判别：

- 1) 差动电流大于 1.2 倍电动机额定电流定值；
- 2) 启动前，本侧最大相电流小于 0.5 倍差动最小动作电流。

机端或中性点任一侧电流同时满足下列条件认为是 CT 异常：

- 1) 断线相电流小于无流门槛；
- 2) 本侧三相电流中至少有一相电流不变。

通过控制字“CT 异常闭锁差动”可选择 CT 异常时是否闭锁比率差动保护。如果装置中的比率差动保护退出运行，则 CT 异常的告警和闭锁功能自动退出。

3.13.3 控制回路异常告警

装置采集断路器的跳位和合位，当电源正常、断路器位置辅助接点正常时，必然有一个跳位或合位，否则，经 2s 延时报“控制回路异常”告警信号。

3.13.4 弹簧未储能告警

装置设有弹簧未储能开入，装置收到开入后立即闭锁遥控合闸，经 20s 延时报弹簧未储能告警信号。

3.13.5 跳位异常告警

装置采集断路器的跳位和合位，当断路器处于跳闸位置时如果任一相有电流，则经 10s 延时报“跳位异常”告警。

3.13.6 装置故障告警

保护装置的硬件发生故障（包括定值出错，定值区号出错，开出回路出错，通讯设置出错，出口配置出错，装置参数出错），装置的 LCD 显示故障信息，并闭锁保护的开出回路。

3.13.7 GPS 脉冲监视

装置采用 B 码对时或 GPS 脉冲对时方式的对时方式时，设有 GPS 脉冲监视功能，若装置 GPS 对时脉冲消失，经延时报 GPS 校时脉冲消失告警信号。

注：该功能为选配，如需选用请参照“3.13 系统参数说明”部分将其功能投入。

3.13.8 录波

装置记录保护动作前 200ms，动作后 550ms 的采样数据，保护跳闸后上送变电站自动化主站，或者由调试工具就地读取，用于分析故障和装置的动作行为。

◇ 模拟量录波信息

录波 模拟量	信 号
1	Ua
2	Ub
3	Uc
4	Ita
5	Itb
6	Itc
7	Ina
8	Inb
9	Inc

◇ 开关量录波信息

10	3I0
----	-----

录波 开关量	信 号
1	保护起动
2	合闸位置
3	跳闸位置
4	闭锁差动
5	电机起动开始
6	电机起动超时
7	差动速断动作
8	比率差动动作
9	速断电流动作
10	过流动作
11	反时限过流动作
12	负序 I 段动作
13	负序 II 段动作
14	零序过流动作
15	过负荷动作
16	低电压动作
17	过电压动作
18	过热动作
19	非电量 1 动作
20	非电量 2 动作
21	非电量 3 动作
22	非电量 1 开入
23	非电量 2 开入
24	非电量 3 开入

3.14 遥测、遥信及遥控功能

遥测：测量 I_a 、 I_b 、 I_c 、 U_a 、 U_b 、 U_c 、 U_{ab} 、 U_{bc} 、 U_{ca} 、 P 、 Q 、 f 、 S 、 $\cos\varphi$ 、 U_x ；

遥信：各种保护动作信号及断路器位置遥信、开入遥信等；

遥控：远方控制跳、合闸，压板投退、修改定值等。

3.15 接地选线数据上送

在本装置中实现接地选线时，各装置给上位机上送接地选线数据，由上位机比较同一母线上各线路零序电流的幅值和方向的方法来判断接地线路。装置上送的接地选线数据为：3I0 实部，3I0 虚部，3U0 实部、3U0 虚部，3I0 五次谐波实部、3I0 五次谐波虚部，3U0 五次谐波实部、3U0 五次谐波虚部。

3.16 保护模拟量及定值区数据上送

保护模拟量：保护 I_{ta} 、保护 I_{tb} 、保护 I_{tc} 、保护 U_a 、保护 U_b 、保护 U_c 、保护 U_{ab} 、保护 U_{bc} 、保护 U_{ca} 、保护 3I0、保护 I_{na} 、保护 I_{nb} 、保护 I_{nc} 。

运行定值区号：当前运行定值区。

3.17 系统参数说明

装置一些功能需要根据现场情况配置，可以在“调试”→“系统参数”菜单下整定：

位序号	定值名称	定值范围	默认值	说明	备注
0	两三相式接线	2~3	3	2: 两相式 3: 三相式	CT 接入方式
1	GPS 脉冲监视投	0~1	0	0: 退出 1: 投入	GPS 脉冲监视功能 投退

4 定值清单及整定说明

装置设 8 个定值区。整定时，未使用的保护功能应退出压板，使用的保护功能投入压板，并对相关的控制字、电流、电压及时限定值进行整定。

4.1 保护定值

表 4-1 保护定值

序号	名称	代号	范围	步长	缺省值	说明	备注
1	电机额定电流	Ie	0.05In~2In	0.01A	2In		起动保护
2	电机起动时间	Tqd	0.5s~100s	0.01s	100s		
3	差流速断电流	Isd	0.1In~20In	0.01A	20In		差动保护
4	最小动作电流	Iop	0.1In~2In	0.01A	2In		
5	最小制动电流	Ires	0.2In~3In	0.01A	0.2In		
6	比率制动系数	S	0.3~0.8	0.01	0.8		
7	速断电流高值	IdzH	0.05In~20In	0.01A	20In		速断电流保护
8	速断电流低值	IdzL	0.05In~20In	0.01A	20In		
9	速断电流延时	Tdz1	0s~100s	0.01s	100s		
10	过流定值	Idz2	0.05In~20In	0.01A	20In		过流保护
11	过流延时	Tdz2	0.1s~100s	0.01s	100s		
12	反时限基准值	Ifsx	0.1In~3In	0.01A	3In		反时限过流保护用
13	反时限时间常数	Tfsx	0.05s~10s	0.01s	10s		
14	反时限曲线类型	FQX	0~2	1	0	0: 一般反时限 1: 非常反时限 2: 极端反时限	
15	负序 I 段定值	I2dz1	0.05In~4In	0.01A	4In		负序保护
16	负序 I 段延时	T2dz1	0s~100s	0.01s	100s		
17	负序 II 段定值	I2dz2	0.05In~4In	0.01A	4In		
18	负序 II 段延时	T2dz2	0.05s~100s	0.01s	100s		
19	过负荷定值	Igfh	0.05In~20In	0.01A	20In		过负荷保护
20	过负荷延时	Tgfh	0.1s~600s	0.01s	600s		
21	零序过流定值	I0dz	0.02A~20A	0.01A	20A		零序保护
22	零序过流延时	T0dz	0s~100s	0.01s	100s		
23	低电压定值	Udy	2V~90V	0.01V	2V		低电压保护
24	低电压延时	Tdy	0.1s~100s	0.01s	100s		
25	过电压定值	Ugy	100V~160V	0.01V	160V		过电压保护
26	过电压延时	Tgy	0.1s~100s	0.01s	100s		
27	非电量 1 延时	Tfd1	0s~100s	0.01s	100s		非电量保护
28	非电量 2 延时	Tfd2	0s~100s	0.01s	100s		
29	非电量 3 延时	Tfd3	0s~100s	0.01s	100s		
30	发热时间常数	Tfr	0.01min~100min	0.01min	0.01		过热保护
31	负序发热系数	Kfxfr	3.0~10.0	0.01	3		

32	热预告警水平	Krgj	30~95	0.01	30	百分比	
----	--------	------	-------	------	----	-----	--

4.2 保护控制字

表 4-2 保护投退控制字位定义

位序号	定值名称	定值范围	说明	备注
1	电机起动超时投	0~1	0: 退出 1: 投入	投退
2	电机起动超时跳闸	0~1	0: 告警 1: 跳闸	投退
3	差流速断投	0~1	0: 退出 1: 投入	投退
4	比率差动投	0~1	0: 退出 1: 投入	投退
5	二次谐波制动投	0~1	0: 退出 1: 投入	投退
6	差速断 120ms 延时投	0~1	0: 退出 1: 投入	投退
7	比差 120ms 延时投	0~1	0: 退出 1: 投入	投退
8	比率制动系数抬高投	0~1	0: 退出 1: 投入	投退
9	速断电流投	0~1	0: 退出 1: 投入	投退
10	过流投	0~1	0: 退出 1: 投入	投退
11	反时限过流投	0~1	0: 退出 1: 投入	投退
12	负序 I 段投	0~1	0: 退出 1: 投入	投退
13	负序 II 段投	0~1	0: 退出 1: 投入	投退
14	负序 II 段跳闸投	0~1	0: 告警 1: 跳闸	投退
15	负序反时限特性投	0~1	0: 定时限 1: 反时限	投退
16	负序闭锁判据投	0~1	0: 退出 1: 投入	投退
17	零流过流投	0~1	0: 退出 1: 投入	投退
18	零序过流跳闸	0~1	0: 告警 1: 跳闸	投退
19	过负荷投	0~1	0: 退出 1: 投入	投退
20	过负荷跳闸投	0~1	0: 告警 1: 跳闸	投退
21	低电压投	0~1	0: 退出 1: 投入	投退
22	过电压投	0~1	0: 退出 1: 投入	投退
23	过热投	0~1	0: 退出 1: 投入	投退
24	非电量 1 投	0~1	0: 退出 1: 投入	投退
25	非电量 1 跳闸投	0~1	0: 告警 1: 跳闸	投退
26	非电量 2 投	0~1	0: 退出 1: 投入	投退
27	非电量 2 跳闸投	0~1	0: 告警 1: 跳闸	投退
28	非电量 3 投	0~1	0: 退出 1: 投入	投退
29	非电量 3 跳闸投	0~1	0: 告警 1: 跳闸	投退
30	PT 异常检测投	0~1	0: 退出 1: 投入	投退
31	CT 异常检测投	0~1	0: 退出 1: 投入	投退
32	CT 异常闭锁差动	0~1	0: 退出 1: 投入	投退
33	控制回路检测投	0~1	0: 退出 1: 投入	投退

4.3 软压板

序号	名称	范围	说明
1	远方修改定值	0~1	1/0: 投入/退出
2	远方切换定值区	0~1	1/0: 投入/退出
3	远方控制压板	0~1	1/0: 投入/退出
4	差动保护	0~1	1/0: 投入/退出
5	速断电流	0~1	1/0: 投入/退出
6	过流	0~1	1/0: 投入/退出
7	反时限过流	0~1	1/0: 投入/退出
8	负序 I 段	0~1	1/0: 投入/退出
9	负序 II 段	0~1	1/0: 投入/退出
10	零流过流	0~1	1/0: 投入/退出
11	过负荷	0~1	1/0: 投入/退出
12	低电压	0~1	1/0: 投入/退出
13	过电压	0~1	1/0: 投入/退出
14	过热	0~1	1/0: 投入/退出

注:

(1) 远方修改定值、远方切换定值区、远方控制压板三个软压板只能在装置本地修改。

- ◇ 远方修改定值软压板投入时，装置参数、装置定值可远方修改；
- ◇ 远方切换定值区软压板投入时，装置定值区可远方切换；
- ◇ 远方控制压板投入时，装置功能软压板除以上三个远方压板外的其他压板可远方控制。

(2) 保护的硬压板状态、软压板状态、控制字状态均为“1”，才投入相应保护元件（如果保护元件没有设置硬压板，则不考虑其状态，只判别软压板和控制字状态，如果没有软压板则只判别控制字状态），否则退出该保护元件。

4.4 出口设置

序号	出口名称	保护 跳闸	过 热 信号	备 用 出口 1	备用出 口 2	备用出 口 3
	保护动作					
1.	电机起动超时动作	√				
2.	差流速断动作	√				
3.	比率差动动作	√				
4.	速断电流动作	√				
5.	过流动作	√				
6.	反时限过流动作	√				
7.	负序 I 段动作	√				
8.	负序 II 段动作	√				
9.	零流过流动作	√				
10.	过负荷动作	√				

11.	低电压动作	√				
12.	过电压动作	√				
13.	过热动作		√			
14.	非电量 1 动作	√				
15.	非电量 2 动作	√				
16.	非电量 3 动作	√				

注：各保护可根据需要关联对应的出口，上表为装置出厂时的默认出口设置。出厂时装置已正确设置，现场一般情况下不要改动此设置。

4.5 定值整定说明

- ◇ 在整定定值前必须先整定保护定值区号。
- ◇ 当某项定值不用时，避免整定值为 0。如果是过量保护则整定为上限值，如果是欠量保护则整定为下限值，延时整定为上限值，功能控制字退出，软压板退出。
- ◇ 速断保护、加速保护延时一般需整定几十到一百毫秒的延时，由于微机保护没有过去常规保护中的继电器动作延时，所以整定成 0 秒时可能躲不过合闸时的冲击电流，对于零序速断、零序加速保护，还存在断路器三相不同期合闸产生的零序电流的冲击。

5 装置硬件介绍

5.1 结构与安装

机箱采用 19/3 英寸 6U 机箱，嵌入式安装方式。可以组屏安装，也可就地安装到开关柜，机箱结构和屏面开孔尺寸分别见图 5-1。




图 5-1 装置机箱外形尺寸

装置的安装尺寸如图 5-2 所示。




图 5-2 装置机箱安装尺寸

5.2 插件布置图

装置的插件配置如下图 5-3 所示。其中：1#为交流插件，2#为 CPU 插件，3#为扩展插件，4#为电源插件，5#为信号插件。

5#	4#	3#	2#	1#
信号插件	电源插件	扩展插件	CPU 插件	交流插件

图 5-3 插件配置

5.3 装置端子图

5.3.1 带操作回路的装置端子

5#信号插件			4#电源插件			3#扩展插件			2#CPU 插件			1#交流插件							
501	事故总信号		401	遥信 9	强电 开入	301	遥信 1	强电 开入	201	RXD	打印 口 (RS 232)	121	Ua	保护 电压	101	I _{ta}	机端 电流		
502			402	遥信 10		302	遥信 2		202	TXD		122	Ub		102	I _{ta'}			
503	信号公共	403	遥信 11	303		遥信 3	203		GND	123		Uc	103		I _{tb}				
504	跳闸位置		404	遥信 12		304	遥信 4		204		124	Un	104		I _{tb'}				
505	合闸位置		405	遥信 13		305	遥信 5		205		125		105		I _{tc}				
506	信号公共		406	非电量 1		306	遥信 6		206		126		106		I _{tc'}				
507	控制回路断线		407	非电量 2		307	遥信 7		207	GPS+(B 码)	B 码 校对	127		107	3I ₀				
508	告警信号		408	非电量 3		308	遥信 8		208	GPS-(B 码)		128		108	3I _{0'}				
509	保护跳闸信号		409	热复归		309	开入负												
510	过热信号	接操作 回路	410	闭锁差动		310				通讯口 1	以太 网口 1	129							
511			411	弹簧未储能		311							130						
512			412	信号复归		312							131						
513	跳闸位置		413		313				132										
514	公共端		414		314			通讯口 2	以太 网口 2	133									
515	备用出口 1-1		415		315						134								
516	备用出口 1-2		416	开入负	316						135								
											136								
517	备用出口 2		417	+24V	输出	317			209		弱电 开入	109	I _{na}	110	I _{na'}	中性 点电 流			
518			418	-24V		318			210			111	I _{nb}	112	I _{nb'}				
519	备用出口 3		419	大地		319			211			113	I _{na}	114	I _{na'}				
520			420	电源+	输入	320			212			115	CI _a	116	CI _{a'}				
521	过热信号	接操作 回路	421	电源-		321			213			117	CI _b	118	CI _{b'}	测量 电流			
522	保护跳闸出口		422			322			214			119	CI _c	120	CI _{c'}				
523	控制电源-		423	失电告警		323			215										
524	手动合闸入口		424				324			216									
525	合闸位置					325			217	差动硬压板									
526	至合闸线圈					326			218	低电压硬压板									
527	手动跳闸入口					327			219	开入公共负一									
528	保护跳闸入口					328			220	备用									
529	至跳闸线圈					329			221	检修压板									
530	遥控电源+					330			222	开入公共负二									
531	控制电源+					331			223	GPS+ (24V)	GPS 校对								
532	远方		开入			332			224	GPS- (24V)									

5.3.2 不带操作回路的装置端子图

5#信号插件			4#电源插件			3#扩展插件			2#CPU 插件			1#交流插件					
501	告警信号		401	遥信 9	强电 开入	301	遥信 1	强电 开入	201	RXD	打印 口 (RS 232)	121	Ua	保护 电压	101	I _{ta}	机端 电流
502	保护跳闸信号		402	遥信 10		302	遥信 2		202	TXD		122	Ub		102	I _{ta'}	
503	过热信号		403	遥信 11		303	遥信 3		203	GND		123	Uc		103	I _{tb}	
504	信号公共		404	遥信 12		304	遥信 4		204			124	Un		104	I _{tb'}	
505	备用出口 1-1	405	遥信 13	305		遥信 5	205			125			105		I _{tc}		
506		406	非电量 1	306		遥信 6	206			126			106		I _{tc'}		
507	备用出口 1-2	407	非电量 2	307		遥信 7	207		GPS+ (B 码)	B 码 校对		127		107	3I ₀	零序 电流	
508		408	非电量 3	308		遥信 8	208		GPS- (B 码)			128		108	3I _{0'}		
509	保护跳闸 1-1	409	热复归	309		开入负	通讯口 1 		以太 网口 1	129							
510		410	闭锁差动	310						130							
511	保护跳闸 1-2	411	弹簧未储能	311						131							
512		412	信号复归	312						132							
513	备用出口 2	413	跳闸位置	313			通讯口 2 		以太 网口 2	133							
514		414	远方	314						134							
515	备用出口 3	415	合闸位置	315						135							
516		416	开入负	316						136							
517	远方跳闸出口	417	+24V	输出	317		弱电 开入	GPS 校对	209		109	I _{na}	110	I _{na'}	中性 点电 流		
518		418	-24V		318				210		111	I _{nb}	112	I _{nb'}			
519	远方合闸出口	419	大地	319		211				113	I _{nc}	114	I _{nc'}				
520		420	电源+	320		212				115	CI _a	116	CI _{a'}	测量 电流			
521	过热信号 1-1	421	电源-	321		213				117	CI _b	118	CI _{b'}				
522		422		322		214				119	CI _c	120	CI _{c'}				
523	过热信号 1-2	423	失电告警		323				215								
524		424			324				216								
525				325		217			差动硬压板								
526				326		218			低电压硬压板								
527				327		219			开入公共负一								
528				328		220			备用								
529				329		221			检修压板								
530				330		222			开入公共负二								
531				331		223			GPS+ (24V)								
532				332		224			GPS- (24V)								

5.4 装置背板接线说明

端子 N101、N102、N103、N104、N105、N106 分别为机端电流 A 相、B 相、C 相输入，其中 N101、N103、N105 为极性端；

端子 N107、N108 为零序电流输入，N107 为极性端；

端子 N109、N110、N111、N112、N113、N114 分别为中性点电流 A 相、B 相、C 相输入，其中 N109、N111、N113 为极性端；

端子 N115、N116、N117、N118、N119、N120 分别为测量电流 A 相、B 相、C 相输入，其中 N115、N117、N119 为极性端；

端子 N121、N122、N123、N124 分别为母线电压 Ua 相、Ub 相、Uc 相、Un 的输入；

端子 N201~N203 为打印机接口，其中 N201 为接收端、N202 为发送端、N203 为接地端；

端子 N217 为差动保护硬压板，N218 为低电压硬压板，N219 为其负公共端；

端子 N220 为备用，N221 为检修压板，N222 为其负公共端；

端子 N223 为 GPS 对时 24+，端子 N224 为 GPS 对时 24-。

端子 N301~N308 为遥信 1~遥信 8 强电开入，N309 为开入负公共端。

端子 N401~N415 为强电开入，其中 N401~N405 为遥信 9~遥信 13，N406~N408 为非电量 1~3 开入，N409 为热复归开入，N410 为闭锁差动开入，N411 为弹簧未储能，N412 为信号复归，N416 为开入负公共端。

端子 N417 为 24 正输出端，N418 为 24 负输出端；

端子 N419 为装置屏蔽地，应将此接点直接连到接地铜排；

端子 N420 为装置电源正输入端，N421 为装置电源负输入端；该装置可外接 220V 或 110V 直流工作电源；

端子 N423~N424 为失电告警接点，保护正常运行时此接点断开，保护装置失电后，接点闭合。用于对保护装置工作电源的监视。

注：

当 5#信号插件选不带操作回路型号时，端子 N413~N415 为跳闸位置、远方、合闸位置；当选带操作回路型号时，端子 N413~N415 为空端子，不接线。

5#信号插件有带操作回路和不带操作回路两种选型，当装置选型带操作回路时，5#信号插件端子定义为：

端子 N501~N502 为事故音响输出端子；

端子 N503 为位置公共端，N504 为跳闸位置，N505 为合闸位置；

端子 N506 为中央信号输出公共端；

端子 N507 为控制回路断线信号输出端子；

端子 N508 为告警信号输出端子，为瞬动接点；

端子 N509 为保护跳闸信号输出端子，为保持接点；

端子 N510 为过热信号输出端子，为保持接点；
端子 N513 为跳闸位置输入端子，用于跳位监视；
端子 N514 为备用出口 1 的公共端，N515 为备用出口 1-1，常开接点，N516 为备用出口 1-2，常闭接点；端子 N517~N518 为备用出口 2；端子 N519~N520 为备用出口 3；
端子 N521 为过热信号端子；
端子 N522 为保护跳闸出口端子，可经压板接到 N528（保护跳闸入口）；
端子 N523 为控制负电源输入端子；
端子 N524 为手动合闸入口；
端子 N525 为合闸位置输入端子，用于合位监视；
端子 N526 为至合闸线圈端子，接断路器合闸线圈；
端子 N527 为手动跳闸入口；
端子 N528 为保护跳闸入口；
端子 N529 为至跳闸线圈端子，接断路器跳闸线圈；
端子 N530 为遥控正电源输入端子，接入正电源时，装置可投入遥跳、遥合功能；
端子 N531 为控制正电源输入端子，同时也是保护合闸出口（N521）和保护跳闸出口（N522）的公共端；

端子 N532 为远方开入，应接入遥控正电源时。

当装置选型不带操作回路时，5#信号插件端子定义为：

端子 N501 为告警信号输出端子，为瞬动接点；
端子 N502 为保护跳闸信号输出端子，为保持接点；
端子 N503 为过热信号输出端子，为保持接点；
端子 N504 为中央信号输出公共端；
端子 N505~N506 为备用出口 1-1，常开接点，N507~N508 为备用出口 1-2，常闭接点；端子 N513~N514 为备用出口 2；端子 N515~N516 为备用出口 3；
端子 N509~N510、N511~N512 为保护跳闸出口，常开接点；
端子 N517~N518 为远方跳闸出口，常开接点；
端子 N519~N520 为远方合闸出口，常开接点；
N521~N522 为过热信号出口 1-1，常开接点，N523~N524 为过热信号出口 1-2，常开接点。

注意：所有未定义的端子，现场请勿配线，让其悬空。

6 使用说明

6.1 指示灯说明

- ◇ 运行：绿灯。装置正常运行时，常亮；装置故障时，熄灭；保护启动时，闪烁。
- ◇ 告警：黄灯。正常运行时熄灭，动作于告警的保护动作时或装置发生故障时点亮。
- ◇ 跳闸：红灯。装置正常运行时熄灭，动作于跳闸的保护动作时点亮，保持到有复归命令发出。
- ◇ 过热：红灯。装置正常运行时熄灭，过热保护动作或告警时点亮。


6.2 调试接口和键盘说明

面板上提供有一个 USB 接口，可与装置外的 PC 机进行通信，用于调试。设有一个 10 键键盘，各键盘功能如下：

按键名称	按键功能
“取消”	正常运行时显示主菜单
	取消当前操作
	返回上级菜单
“确定”	命令执行
	确认修改
“+”	数字增加选择
	选择对时方式
	软压板、控制字的投退及出口断路器选择
	正常运行是用于主界面切换
“-”	数字减小选择
	选择对时方式
	软压板、控制字的投退及出口断路器选择
	正常运行是用于主界面切换
“↑”	命令菜单选择
	显示换行
“↓”	命令菜单选择
	显示换行；
“←”	光标左移；
“→”	光标右移；
“复归”	信号复归；
“区号”	修改定值区号。

6.3 命令菜单

命令菜单采用类 windows 菜单，如图所示：



6.3.1 浏览

- ◇ 保护数据：保护用模拟量浏览；
- ◇ 差动数据：差动保护量值浏览；
- ◇ 测量数据：测量用模拟量浏览；
- ◇ 状态量：状态量信息浏览；
- ◇ 定值：保护定值、控制字浏览；
- ◇ 软压板：软压板状态浏览。
- ◇ 记录：装置记录浏览，包括保护动作报告、装置事件报告、状态变位报告、装置操作记录、装置告警报告。
- ◇ 版本：装置中运行的软件版本与 CRC 码浏览。

6.3.2 整定

- ◇ 定值：保护定值、控制字整定。用于修改当前定值区中的定值，进行定值区全部数据复制，设置当前定值区号。
- ◇ 软压板：软压板投退整定。
- ◇ 出口设置：对保护所需要驱动的出口断路器进行投退整定。
- ◇ 装置参数：包括以太网配置、通信参数设置、串口设置、厂站名称。
- ◇ 时钟设置：装置时钟设置。
- ◇ 密码设置：装置密码设置。

6.3.3 打印

- ◇ 记录：装置记录打印，包括保护动作报告、装置事件报告、状态变位报告、装置操作记录、装置告警报告。
- ◇ 定值：定值清单打印。
- ◇ 软压板：软压板状态打印。
- ◇ 版本：装置中运行的软件版本与 CRC 码打印。
- ◇ 取消当前打印：用于取消当前正在进行的打印任务。

6.3.4 调试


- ◇ 手动录波：手动对装置进行录波。
- ◇ 出口传动：跳闸出口回路检查。
- ◇ 模入设置：调整装置交流通道的零漂、系数，设置交流量二次额定值。模入设置菜单由制造商在装置出厂前设置，现场请勿随意使用。
- ◇ 通信对点：快速对点功能。
- ◇ 系统参数：系统参数整定。主要是一些为满足现场需要而设的系统定值。

6.4 液晶显示说明

6.4.1 主界面液晶显示说明

装置上电后，正常运行时液晶主界面分 2 屏显示主接线简图、简单的模拟量信息、重要的状态信息、定值区号及重合闸充电状态。其中主接线的断路器为实心表示处于合闸状态，空心表示处于断开。显示时间为装置的实时时钟。模拟量显示为实时数据。状态信息为装置运行的当前状态，√表示状态量为真，×表示状态量为假。定值区为当前运行的定值区号。电动机起动状态实心表示电动机正在起动。

主界面示例如下：




6.4.2 装置正常运行状态

装置正常运行时，“运行”灯亮，“告警”灯灭。在主界面按下“复归”键，复归所有跳（合）闸指示灯，使液晶显示处于正常显示画面，主界面自动循环显示，在一段时间内装置无操作后液晶背景光熄灭。

6.4.3 保护动作时液晶显示说明

装置能存储 100 次动作报告，当多个保护动作时，液晶屏幕自动显示最新一次动作报告。保护返回后，在主界面按下“复归”键，可复归跳（合）闸指示灯。


保护动作报告示例如下：



6.4.4 装置事件信息液晶显示说明

装置能存储每种事件报告 80 次，当保护装置运行中检测运行异常时，立即显示装置事件报告。检测到装置的状态量发生变位时，立即显示状态变位报告。当硬件自检出错时，立即显示告警报告，

装置事件报告示例如下：



6.5 装置操作说明

6.5.1 定值整定及查询

进入“主菜单\整定\保护定值”菜单，可以进行定值整定。

控制字的整定：按“↑、↓”键选择需要整定的控制字，按“确定”键进入控制字整定界面，按“↑、↓”键选择整定项，按“+、-”键修改投退状态。此时，若按“确定”键，修改完毕并返回定值整定界面；若按“取消”键，为放弃修改并返回定值整定界面。

其它定值的整定：按“↑、↓”键选择需要整定的定值项，按“←、→”键将光标移到需要修改的位置，按“+、-”键修改数据，按“取消”键，装置提示“参数已修改，是否存储？”，按“←、→”键选择“是”并按确认键，保存对定值的修改，装置提示“参数存储成功！”，同时返回；如果按“←、→”键选择“否”并按确认键，为放弃修改并返回上一级菜单。

进入“主菜单\浏览\保护定值”菜单，可以进行定值查询。定值浏览的操作可以参考定值整定，定值浏览只能查询定值，不能修改定值。

6.5.2 出口设置

进入“主菜单\整定\出口设置”菜单，可以进行保护出口断路器整定。

按“↑、↓”键选择需要整定的保护动作项，按“确定”键进入断路器整定界面，按“↑、↓”键选择出口断路器，按“+、-”键修改投退状态。此时，若按“确定”键，修改完毕并返回出口设置界面；若按“取消”键，为放弃修改并返回出口设置界面。在出口设置界面按“取消”键，装置提示“保护开出已修改，是否储存？”，按“←、→”键选择“是”并按确认键，保存对出口设置的修改，装置提示“保护开出修改成功！”，同时返回上一级菜单；如果按“←→”键选择“否”并按确认键，为放弃修改并返回上一级菜单。

确认出口设置的修改也可以在出口设置界面的最后一页按“→”选择“保存”，按确认键，保存对出口设置的修改，装置提示“保护开出修改成功！”，同时返回上一级菜单。

6.5.3 报告查询

进入“主菜单\浏览\记录”菜单，可以进行查看保护动作报告和事件报告。

保护动作报告查询：按“↑、↓、←、→”键，将光标移到“故障序号”，按“+、-”键，选择所要查看的动作记录。按“↑、↓、←、→”键选中所要查看的动作报告，按“确定”键查看动作量值，按“取消”键，返回到上一级菜单。

其他事件报告查询：事件报告包括装置事件报告、状态变位报告、装置操作报告、装置告警报告。按“↑、↓”键选择要查询的报告，按“确定”键进入，光标在“当前”位置，按“+、-”键，选择所要查看的时间记录。按“取消”键，返回到上一级菜单。

6.5.4 版本查询

进入“主菜单\浏览\版本”菜单，可以查看装置中运行的软件版本与 CRC 码。

6.5.5 装置参数设置

以太网参数配置可由调试人员厂内设置。

表 6-1 以太网配置说明

序号	参数名称	设置说明
1	以太网口	以太网 1、以太网 2
2	IP 地址	每个网口对应一个 IP 地址
3	子网掩码	保证所设置的网口和对应的通信主站在同一网段
4	网关	对应所连接的网卡地址
5	MAC 地址	一个局域网内，每个网口对应唯一的 MAC 地址 (第 1 位表示厂家，可设置为“00”，第 2 位表示网名，A 网可设置为“01”，B 网可设置为“02”，后 4 位对应装置的 IP 地址)

对时方式可由调试人员厂内设置。

表 6-2 对时方式说明

序号	选项名称	对时方式说明
1	PPS	GPS 秒脉冲对时方式
2	PPM	GPS 分脉冲对时方式
3	B 码	GPS 的 IRIG-B (DC) 码对时方式
4	SNTP	SNTP 对时方式
5	1588	1588 对时方式

6.5.6 密码设置

装置整定操作需要输入密码。装置出厂时不设密码，在“密码输入”提示界面按“确定”键即可进行操作。用户修改密码时，在密码设置界面，须先输入“旧的密码”，按“确定”键光标移到“新的密码”，设置完毕按“确定”键光标移到“重复密码”，再次输入密码，按“确定”键，装置提示

“密码修改成功!”, 完成密码设置。

密码为 10 位以内的加减键、方向键组合, 可以用“+、-、↑、↓、←、→”键。通用旧密码是 10 个“→”键。

7 调试说明

7.1 调试注意事项

- (1) 调试前请仔细阅读本说明书。
- (2) 实验前须检查屏柜及装置在运输中是否有明显的损伤或螺丝松动。特别是 TA 回路的螺丝及连片, 不允许有丝毫的松动。
- (3) 试验前须检查插件是否插紧。
- (4) 试验过程中须尽量避免插拔装置插件, 不要带电插拔装置插件, 不要用手或者导电体触摸插件电路及元器件。
- (5) 使用的电烙铁、示波器等须与屏柜可靠接地。
- (6) 通讯试验前请检查装置参数是否与通讯主站相匹配。

7.2 开关量输入检查

进入“主菜单\浏览\状态量”菜单, 将装置的开入电源分别接入各开入端子, 应显示正确的状态。当断路器在合位或跳位时, 合闸位置和跳闸位置的状态应正确显示。注意: 开入接线时请注意区分强电开入和弱电开入。

7.3 开出回路检查

进入“主菜单\调试\开出传动”菜单, 进行传动调试。注意: 开出传动须投入检修压板。

开出传动可用于现场跳闸出口回路检查, 无需保护试验即可触发出口接点。按“+、-”键, 选择要传动的开出, 按“确定”键, 进行传动。按下“复归”键, 将保持类型的触点和信号复归掉, 即说明复归继电器正常。

7.4 模拟量输入检查

进入“主菜单\浏览\保护数据”菜单, 在装置的保护电流、电压输入端加入额定值, 查看各模入量, 电流、电压误差不超过 $\pm 2.5\%$ 或 ± 0.01 倍额定值, 相角误差不超过 $\pm 3^\circ$;

进入“主菜单\浏览\测量数据”菜单, 在装置的测量电流、电压输入端加入额定值, 查看各模入量, 测量电流、电压误差不超过额定值的 $\pm 0.2\%$, 功率测量误差不超过额定值的 $\pm 0.5\%$; 频率测量误差不超过 ± 0.01 Hz。

如果某一路误差过大, 进入“主菜单\调试\模入设置\系数”菜单, 对该路进行刻度校准。注意: 系数校准仅供厂内调试, 现场人员请勿操作。

7.5 整组试验

如果上述检查全部正确, 装置已基本没有问题。为谨慎起见, 可整定装置的定值, 然后检查装置的动作情况, 确认所使用的保护定值全部正确。请参照本说明书装置功能中的保护逻辑进行测试。

进行实验前, 请正确设置保护项的控制字、保护定值、软压板, 试验后请检查相应报告记录, 如果有通信条件, 可同时检查通信主站记录信息的正确性。

7.5.1 电机起动超时保护

- 1) 整定定值“电机起动超时投”为“1”，整定定值“电机起动超时跳闸”为“1”；
- 2) 在施加电流前，保证1秒以上无流状态；
- 3) 施加电流，使相电流大于1.3倍“电机额定电流”，经“电机起动时间”，电机起动超时动作（液晶显示界面弹出“电机起动超时动作”报文，同时面板跳闸信号灯点亮）；
- 4) 施加电流，使相电流大于1.3倍“电机额定电流”，在“电机起动时间”内，使相电流返回至1.3倍“电机额定电流”以下，报“电机起动结束”，电机正常起动结束。

7.5.2 差流速断保护

- 1) 整定保护控制字中“差流速断投”为“1”，相应软压板“差流速断”投入，相应硬压板“差动硬压板”投入；
- 2) 利用单相电流做试验时，以机端A相为例，施加差流大于1.5倍“差流速断定值”，差流速断出口继电器闭合，差流速断动作（液晶显示界面弹出“差流速断动作”报文，同时面板跳闸信号灯点亮）。
- 3) 电动机各侧各相分别按步骤2为例，保护应可靠动作。
- 4) 由于施加电流量较大，每次施加电流时间应尽量短，以免损坏电流变换器。

7.5.3 比率差动保护

- 1) 比率差动动作方程：

$$\begin{aligned} & \left| \dot{I}_T + \dot{I}_N \right| > I_{op} && \text{当 } \left| \dot{I}_T - \dot{I}_N \right| / 2 \leq I_{res} \text{ 时} \\ & \left| \dot{I}_T + \dot{I}_N \right| - I_{op} > S * \left\{ \left| \dot{I}_T - \dot{I}_N \right| / 2 - I_{res} \right\} && \text{当 } \left| \dot{I}_T - \dot{I}_N \right| / 2 > I_{res} \text{ 时} \end{aligned}$$

式中 I_T 为电动机机端电流， I_N 为中性点电流，S 为“比率制动系数”定值， I_{op} 为“最

小动作电流”定值， I_{res} 为“最小制动电流”定值。

- 2) 整定保护控制字中“比率差动投”为“1”，相应软压板“比率差动”投入，相应硬压板“差动硬压板”投入。
- 3) 利用单相电流做试验时，以机端A相为例，施加差流符合比率差动动作方程，比率差动出口继电器闭合，比率差动动作（液晶显示界面弹出“比率差动动作”报文，同时面板跳闸信号灯点亮）。
- 4) 电动机各侧各相分别按步骤3为例，保护应可靠动作。

7.5.4 速断电流保护

- 1) 整定保护控制字中“速断电流投”为“1”，相应软压板“速断电流”状态投入，整定“电机起动超时投”为0；
- 2) 加故障电流，使相电流大于1.05倍“速断电流定值”（分别模拟A相故障、B相故障、C相故障），经“速断电流延时”速断电流出口继电器闭合，速断电流动作（液晶显示界面弹出“速断电流动作”报文，同时面板跳闸信号灯点亮）；
- 3) 加故障电流，使相电流小于0.95倍“速断电流定值”，经“速断电流延时”速断电流不动作；

7.5.5 过流保护

- 1) 整定保护控制字中“过流投”为“1”，相应软压板“过流”状态投入，整定“电机起动超时投”为0；
- 2) 加故障电流，使相电流大于1.05倍“过流定值”（分别模拟A相故障、B相故障、C相故障），经“过流延时”过流出口继电器闭合，过流动作（液晶显示界面弹出“过流动作”

报文，同时面板跳闸信号灯点亮)；

- 3) 加故障电流，使相电流小于 0.95 倍“过流定值”，经“过流延时”速断电流不动作；

7.5.6 反时限过流保护

- 1) 整定保护控制字中“反时限过流投”为“1”，相应软压板“反时限过流”状态投入；并分别根据 3.6 中反时限方程计算出故障电流分别为 2、3、4、5 倍“反时限基准值”时的动作时限。注意“反时限曲线类型”定值分别为 0、1、2 时分别计算；
- 2) “反时限曲线类型”定值整定为 0；加故障电流，使相电流分别为 2、3、4、5 倍“反时限基准值”（分别模拟 A 相故障、B 相故障、C 相故障），经步骤 1) 算出的延时，反时限过流出口继电器闭合，反时限过流动作（液晶显示界面弹出“反时限过流动作”报文，同时面板跳闸信号灯点亮）；
- 3) 反时限曲线类型分别整定为 1 或 2；重复步骤 1~2)。

7.5.7 负序保护

- 1) 整定保护控制字中“负序 I 段投”为“1”，相应软压板“负序 I 段”状态投入，“负序闭锁判据投”为 0；
- 2) 加故障电流，使负序电流大于 1.05 倍“负序 I 段定值”，经“负序 I 段延时”负序 I 段出口继电器闭合，负序 I 段动作（液晶显示界面弹出“负序 I 段动作”报文，同时面板跳闸信号灯点亮）；
- 3) 加故障电流，使负序电流小于 0.95 倍“负序 I 段定值”，经“负序 I 段延时”负序 I 段不动作；
- 4) 整定保护控制字中“负序 II 段投”为“1”，相应软压板“负序 II 段”状态投入；“负序反时限特性投”为“0”，此时负序 II 段为定时限保护，可参考步骤 2~3 校验；
- 5) 整定“负序反时限特性投”为“1”，此时负序 II 段为反时限保护，固定为极端反时限特性，可参考反时限过流保护的方法校验；
- 6) 整定保护控制字中“负序 II 段跳闸”为“0”，加故障电流，使负序电流大于 1.05 倍“负序 II 段定值”，经“负序 II 段延时”负序 II 段告警（液晶显示界面弹出“负序 II 段告警”报文，同时面板告警信号灯点亮）；
- 7) 加故障电流，使负序电流小于 0.95 倍“负序 II 段定值”，经“负序 II 段延时”负序 II 段不告警。

7.5.8 零序过流保护

- 1) 整定保护控制字中“零序过流投”为“1”，相应软压板“零序过流”状态投入；
- 2) 加故障电流，使零序电流大于 1.05 倍“零序过流定值”，经“零序过流延时”零序过流出口继电器闭合，零序过流动作（液晶显示界面弹出“零序过流动作”报文，同时面板跳闸信号灯点亮）；
- 3) 加故障电流，使零序电流小于 0.95 倍“零序过流定值”，经“零序过流延时”零序过流不动作；
- 4) 整定保护控制字中“零序过流跳闸”为“0”，加故障电流，使零序电流大于 1.05 倍“零序过流定值”，经“零序过流延时”零序过流告警（液晶显示界面弹出“零序过流告警”报文，同时面板告警信号灯点亮）；
- 5) 加故障电流，使零序电流小于 0.95 倍“零序过流定值”，经“零序过流延时”零序过流不告警。

7.5.9 过负荷保护

- 1) 整定保护控制字中“过负荷投”为“1”、“过负荷跳闸”为“1”，整定软压板“过负荷”状态投入；
- 2) 加故障电流，使相电流大于 1.05 倍“过负荷定值”（分别模拟 A 相故障、B 相故障、C 相故障），经“过负荷延时”过负荷动作出口继电器闭合，过负荷动作（液晶显示界面弹出“过负荷动作”报文，同时面板跳闸信号灯点亮）；
- 3) 加故障电流，使相电流小于 0.95 倍“过负荷定值”，经“过负荷延时”过负荷不动作；
- 4) 整定保护控制字中“过负荷跳闸”为“0”，加故障电流，使相电流大于 1.05 倍“过负荷定值”，经“过负荷延时”过负荷告警（液晶显示界面弹出“过负荷告警”报文，同时面板告警信号灯点亮）；
- 5) 加故障电流，使相电流小于 0.95 倍“过负荷定值”，经“过负荷延时”过负荷不告警。

7.5.10 低电压保护

- 1) 整定保护控制字中“低电压投”为“1”，整定软压板“低电压投”状态投入；相应硬压板“低电压硬压板”投入，使合闸位置开入状态为“1”，注意此时不允许发生 PT 断线，否则会闭锁保护；
- 2) 加故障电压，使最大线电压小于 0.95 倍“低电压定值”，经“低电压延时”，低电压出口继电器闭合，低电压动作（液晶显示界面弹出“低电压动作”报文，同时面板跳闸信号灯点亮）；
- 3) 加故障电压，使最大线电压大于 1.05 倍低电压定值”，经“低电压延时”低电压不动作；

7.5.11 过电压保护

- 1) 整定保护控制字中“过电压投”为“1”，整定软压板“过电压投”状态投入；使合闸位置开入状态为“1”；
- 2) 加故障电压，使最大线电压大于 1.05 倍过电压定值”，经“过电压延时”，过电压出口继电器闭合，过电压动作（液晶显示界面弹出“过电压动作”报文，同时面板跳闸信号灯点亮）；
- 3) 加故障电压，使最大线电压小于 0.95 倍“过电压定值”，经“过电压延时”低电压不动作；

7.6 装置异常信息说明及处理意见

装置发生异常告警时，液晶背景光将打开，自动弹出相应记录报文，同时告警灯亮。直至按下“复归”键，若此时告警状态仍未消除，则“告警”灯不熄灭，直至操作人员排除故障后，再次按下“复归”键，“告警”灯才能熄灭。

序号	报告信息	说明	处理意见	备注
1	装置硬件自检类告警信息 (包括: 电源、A/D、RAM、EEPROM、FLASH 自检出错、开出回路击穿、扩展开出错)	装置相应硬件不正常, 发“告警”信号, 闭锁保护	通知厂家	装置硬件自检类告警信息 (包括: 电源、A/D、RAM、EEPROM、FLASH 自检出错、开出回路击穿、扩展开出错)
2	定值自检出错	定值或压板整定值有错误	重新整定定值或压板	处理后再次出错, 请通知

序号	报告信息	说明	处理意见	备注
				厂家处理
3	跳位有流告警	开关在跳位却有流，发“告警”信号，不闭锁保护	检查开关辅助触点	装置异常监视类告警信息大多不闭锁保护，请根据报告信息检查与之对应的相关回路，排除异常后，复归告警信息即可。
4	PT 异常告警	电压回路断线，发“告警”信号，闭锁部分保护	检查电压二次回路接线	
5	控制回路异常	操作回路的跳闸位置和合闸位置中有异常，或者开关跳位和合位开入有异常，发“告警”信号，不闭锁保护	检查开关辅助触点及控制电源保险；检查开关跳位和合位开入	

7.7 事故分析注意事项

为方便事故分析，需要装置原始记录、装置版本信息以及现场故障处理过程的说明。特别建议用户妥善保存装置的保护动作报告。需要试验时，为了避免频繁试验覆盖故障当时的故障信息，在进行出口传动或者保护试验前，需可靠保存故障当时的故障信息，需对装置的内部存储的信息以及通信主站存储的信息进行完整的保存（抄录或通信主站打印）。

保存的信息包括保护动作报告、故障录波、装置事件报告、状态变位报告、装置操作报告、装置告警报告、保护定值、软压板和开入量状态、故障时保护和测量数据。现场的其他信息也应记录，包括事件过程、保护装置指示灯状态、主画面显示内容。

如确定有插件损坏，在更换插件时须仔细观察插件状态（包括有无异味、烧痕、元器件异状等）。

如有特殊情况，请通知厂家协助故障信息获取与保存。

8 投运说明及注意事项

8.1 检查装置的型号、版本号，各电量参数是否与订货一致。

8.2 检查装置各插件是否连接可靠，各电缆及背后端子是否连接固定可靠。

8.3 投运前应严格按 7.1~7.5 所述检查，确认装置及外围回路无误。

8.4 严格按定值单整定，未投入保护项目应设为退出，确认无误。确认定值无误。

8.5 检查直流电源极性是否正确。

8.6 确认保护显示各交流通道是否正常，网络通讯是否正常。

9 订货须知

订货时需注明：

- ◇ 产品型号、名称及订货数量；
- ◇ 交流电流、电压和频率额定值；
- ◇ 直流电压额定值（工作电源及出口操作电源）
- ◇ 特殊的功能要求及特殊要求的备品备件；
- ◇ 供货地址及时间。

10 附图

装置操作回路原理图

